

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

Управление
Роспотребнадзора по
Томской области,
634021, г. Томск,
пр. Фрунзе, 103а

(место составления акта)

« 08 » февраля 20 19 г.

(дата составления акта)

10 час.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

По адресу/адресам: 634508, Томская обл, Томский р-н, д.Кисловка, ул.Мира,18 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств д. Кисловка» (МБОУ ДО ДШИ д.Кисловка)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина О.П. № 14 от 11 января 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МБОУ ДО ДШИ д.Кисловка

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 23 » 01 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

« ___ » ___ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки – 3 часа: 23.01.2019 с 11-00 до 14-00 – обследование прилегающей территории, помещений образовательного учреждения, отбор проб для лабораторно-инструментальных исследований: воды питьевой, измерение параметров микроклимата (температуры), уровней искусственной освещенности; 23.01.2019 – 28.01.2019 – проведение экспертизы отобранных проб; 23.01.2019 – 08.02.2019 - рассмотрение документов в управлении Роспотребнадзора по Томской области. (рабочих дней/часов)

Акт составлен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Бонюховой Надеждой Михайловной.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка Делавер Наталья Владимировна 17.01.2019, 11-00

(фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Бонюхова Надежда Михайловна - главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Томской области, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 выдан 23.09.2015 Федеральной службой по аккредитации): заведующий санитарно-гигиеническим отделом Соболев Андрей Юрьевич, помощник санитарного врача Целуйко Оксана Степановна, инженер-лаборант Сгибнева И.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка Делавер Наталья Владимировна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя аморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Детская школа искусств (далее – школа) размещена в 2-этажном здании торгового центра во встроенных помещениях. Все помещения приспособленные, расположены на 2-ом этаже. Площадь занимаемых помещений составляет 360 кв.м. Год строительства здания – 1985.

Земельный участок за школой не закреплён. Школа имеет самостоятельный вход, оборудованный металлической дверью и отопливаемым тамбуром. При входе в здание, в тамбуре, у запасного выхода размещены знаки о запрете курения, имеется наружное электрическое освещение.

Здание оборудовано централизованными системами горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации. Аварийных ситуаций в работе систем инженерных коммуникаций в течение года не зарегистрировано. На момент проверки все исправно.

С 2014 по 2017 г.г. проводится частичный капитальный ремонт школы искусств. Ремонт проводится в отсутствие детей, в основном в каникулярное время. Во время ремонта во всех помещениях установлены современные пластиковые окна, оборудован гардероб для верхней одежды и обуви детей. При отделении хореографии оборудованы раздевальные, душевые, санитарные узлы, раздельные для мальчиков и девочек. В санитарных узлах по одному унитазу, по одной умывальной раковине, две душевые для девочек и одна душевая для мальчиков. Выделены и оборудованы подсобные помещения для технического персонала, хранения уборочного инвентаря и хозяйственных товаров.

Списочный состав детей, посещающих школу искусств – 195, возраст – от 6,6 до 18 лет. Режим работы учреждения многосменный, по 4-5 смен в день, с понедельника по субботу. Время работы – с 9 до 20 часов. Предельная численность детей в одну смену – 48.

Расписание занятий на 2018-2019 учебный год составлено, утверждено руководителем. Время начала и окончания занятий, продолжительность уроков, перемен, соответствуют гигиеническим нормативам. Продолжительность уроков не более 45 минут, перемен – не менее 10-ти минут.

В школе реализуются программы художественно-эстетической направленности, в том числе, предпрофессиональные и общеразвивающие программы:

- инструментальное – 3;
- музыкальное (театральное) – 2;
- хореографическое – 28. Итого – 33 чел.

Предпрофессиональные программы:

- хореографическое творчество – 52;
- фортепиано – 4;
- гитара – 5;
- баян – 8;
- хоровое пение – 10. Итого - 79 чел.

Общеразвивающие программы:

- танец – 37;
- музыкальный театр – 9;
- сольное пение – 6;
- гитара – 3;
- электро-музыкальные инструменты – 4;
- баян – 3;
- фортепиано – 3;
- графика – 18. Итого – 83 чел.

По предпрофильным программам предусмотрено долгосрочное обучение – 8-9 лет, по общеразвивающим программам – краткосрочное, 3-4 года. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по общеразвивающим программам не более 10-ти часов, по предпрофессиональным программам не более 14-ти часов (составляет, в основном, 12 часов).

На всех детей, посещающих школу искусств, заведены личные карточки, при поступлении предоставляются медицинские справки. На детей, обучающихся на хореографическом отделении по предпрофильной программе, имеются медицинские справки об отсутствии противопоказаний для занятий хореографией.

Помещения школы искусств оборудованы в соответствии с их функциональным назначением.

В школе 7 учебных помещений: класс теории музыки (31,6 кв.м), класс гитары (15,4 кв.м), класс хореографии (49,7 кв.м), класс фортепиано (16,1 кв.м), класс баяна (16,8 кв.м), актовый зал (68,8 кв.м), гримерная (22,5 кв.м). Гримерная используется временно и как костюмерная, т.к. отдельная костюмерная находится в стадии ремонта.

Все музыкальные инструменты размещены в учебных классах. Инструменты в единичных количествах, используются в работе повседневно.

Класс теории музыки оборудован классной доской и четырьмя партами. Рабочие места имеют левостороннюю направленность естественного света.

Гардеробная (10,6 кв.м) оборудована вешалками и скамейками. Раздевальные оборудованы шкафами с индивидуальными кабинами (у мальчиков- 8 кабин, у девочек – 15) и настенными вешалками.

Имеется кабинет директора (15,8 кв.м) и коридор (35,8 кв.м). В коридоре отведено место для организации питьевого режима, где установлен столик с бутылкой и одноразовыми стаканами. Рядом находится урна. Вода для питья - «Ключевая вода» поставляется ООО «Ключевая линия», в соответствии с договором от 01.01.2019. Поставка воды и одноразовых стаканов осуществляется один раз в 10 дней по 7 бутылей емкостью 19 литров. Имеется сертификат соответствия и качественное удостоверение на каждую партию воды. Обработка помпы осуществляется в соответствии с инструкцией.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих уборку влажным способом и дезинфекцию. Это - водоземлюсионные краски, дерево, ДВП, окрашенные водоземлюсионными красками, мозаика, кафельная плитка.

Воздушно-тепловой режим соблюдается. Проветривание осуществляется через оконные фрамуги. Все учебные помещения обеспечены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

Основные помещения для пребывания детей имеют естественный свет. Окна чистые, без повреждений, оборудованы жалюзи. Искусственная освещенность всех помещений осуществляется люминесцентными и светодиодными лампами. Источники искусственного освещения обеспечены осветительной арматурой, содержатся в исправном, чистом состоянии. Удаление отработанных ламп осуществляется по разовым заявкам ООО НПП «Экотом».

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений удовлетворительное. Влажная уборка проводится техническим персоналом школы в течение дня: между сменами и в конце рабочего дня, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, инструкции по их применению в наличии. Уборочный инвентарь промаркирован. используется по назначению, хранится в специально отведенных местах. Технический персонал грамотен. Туалетные обеспечены средствами для соблюдения правил личной гигиены: мылом, бумажными полотенцами, туалетной бумагой. Установлены педальные ведра. Имеется служебный туалет.

Бытовой мусор собирается в урны с одноразовыми полиэтиленовыми мешками и ежедневно удаляется техническим персоналом школы в мусорный контейнер, расположенный на близлежащей территории поселка. Договор на удаление твердых бытовых отходов заключен с ООО «Сервис плюс» № 129 от 01.01.2019. Договор на дезинсекцию и дератизацию № 4 от 21.01.2019 заключен с ООО «Сансервис». Обследованию и обработке по договору подлежат все помещения, согласно техническому паспорту – 362 кв.м. Ведется журнал осмотра помещений на наличие членистоногих. Признаков присутствия насекомых, грызунов при проверке не выявлено.

В школе имеется медицинская аптечка, укомплектованная средствами для оказания первой медицинской помощи.

Число сотрудников – 25, из них 14 преподавателей (8 штатных, 6 совместителей). Личные медицинские книжки, а так же ксерокопии, заверенные директором, находятся на рабочем месте. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены своевременно. В личных медицинских книжках, либо сертификатах имеются сведения о профилактических прививках. Все сотрудники в 2018 году привиты от гриппа.

В ходе плановой проверки, 23.01.2019 с 11-20 до 12-30, произведен отбор проб: воды питьевой из распределительной сети на микробиологические показатели, измерения параметров микроклимата (температура), уровней искусственной освещенности.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований представлены в экспертном заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000112 от 28.01.2019, протоколах лабораторно-инструментальных исследований № 191 от 24.01.2019; № № Ф00000072, Ф00000073 от 24.01.2019.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000112 от 28.01.2019, протоколом № Ф00000073 от 24.01.2019, искусственная освещенность в классе баяна, классе фортепиано и классе гитары, измеренная 23.01.2019 в 11-30 – 12-30, не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (п.5.6). Результаты измерений представлены с учетом расширенной неопределенности, $p=0,95$ (уровень доверия).

Результаты измерений:

- класс баяна: 200 ± 18 люкс (гигиенический норматив – не менее 300 люкс);
- класс фортепиано: 210 ± 19 люкс (гигиенический норматив – не менее 300 люкс);
- класс гитары: 210 ± 19 люкс (гигиенический норматив – не менее 300 люкс);

Результаты остальных лабораторно-инструментальных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ст.ст.11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

1. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000112 от 28.01.2019, протоколом № Ф00000073 от 24.01.2019, искусственная освещенность в классе баяна, классе фортепиано, классе гитары, измеренная 23.01.2019 в 11-30 – 12-30, не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы общеобразовательных организаций дополнительного образования детей» (п.5.6).

Нарушение совершено 23.01.2019 в 11-30 – 12-30.

Нарушение выявлено 30.01.2019 в 15-00 при получении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000112 от 28.01.2019, протоколом № Ф00000073 от 24.01.2019.

Ответственный за допущенные нарушения, в соответствии с приказом о назначении на должность № 11-к от 05.01.2001, п.п.3.1,3.2 должностной инструкции, утвержденной 19 января 2017г. - директор МБОУ ДО ДШИ д.Кисловка Делавер Наталья Владимировна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Место совершения административного правонарушения: МБОУ ДО ДШИ д.Кисловка по адресу: 634508, Томская обл, Томский р-н, д.Кисловка, ул.Мира,18.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 10 от 08.02.2019, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000112 от 28.01.2019, протоколы лабораторно-инструментальных исследований № 191 от 24.01.2019; № № Ф00000072, Ф00000073 от 24.01.2019, определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 23.01.2019, протокол о взятии проб и образцов от 23.01.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку: Делавер Наталья Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Делавер Наталья Владимировна - директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» 02 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская школа искусств д.Кисловка»
634508, Россия, Томская обл., Томский
район,

дер.Кисловка, ул. Мира, 18
тел\факс: (3822) 95-33-68
Site: www.kisdshi.ru
«19» марта 2019 № 2

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Томской области

В детской школе искусств д. Кисловка разработан план мероприятий с учетом устранения выявленных нарушений в результате исполнения указанных требований в Представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000112 от 28.01.2019, протоколом № Ф00000073 от 24.01.2019 г.

В план вошли мероприятия (Приложение №1) по устранению нарушений параметров искусственной освещенности в трёх кабинетах: разработка сметы на ремонт потолков и установка светодиодных светильников в каникулярное (свободное от детского посещения) время с 06.06.2019 по 20.06.2019г.

Приложение № 1

Общий план мероприятий

№	Мероприятия	Аудитория	Сроки	Источники финансирования
1	Создание сметной документации для ремонта потолков и установки шести светильников в трёх кабинетах.	Класс баяна Класс гитары Класс фортепиано	Июнь 2019	Средства из приносящей доход деятельности МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка 60 000 руб.

Директор МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка


Н.В.Делавер

